

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024	00:00	2,90	2,90	0,00		1				0,78	0,77
	01:00	2,82	2,79	0,03		1				0,68	0,69
	02:00	2,79	2,66	0,14		1				0,67	0,67
	03:00	2,74	2,52	0,22		1				0,60	0,60
	04:00	2,70	2,56	0,15		1				0,56	0,56
	05:00	2,79	2,77	0,02		1				0,69	0,69
	06:00	2,94	2,94	0,00		1				0,82	0,81
	07:00	3,01	3,01	0,00		1				0,86	0,87
	08:00	2,85	2,85	0,00		1				0,73	0,73
	09:00	2,73	2,72	0,01		1				0,60	0,60
	10:00	2,71	2,70	0,01		1			1	0,15	0,26
	11:00	2,79	2,74	0,05		1			1	0,18	0,25
	12:00	2,70	2,55	0,15		1				0,57	0,58
	13:00	2,84	2,62	0,23		1				0,69	0,70
	14:00	2,89	2,52	0,37		1				0,76	0,76
	15:00	3,04	2,55	0,49		1				0,89	0,90
	16:00	3,25	2,71	0,54		1				0,95	0,95
	17:00	3,74	3,31	0,44		1				0,95	0,95
	18:00	3,96	3,31	0,65		1				0,95	0,95
	19:00	3,84	3,13	0,71		1				0,95	0,95
	20:00	3,67	2,87	0,80		1				0,95	0,95
	21:00	3,43	2,58	0,84		1				0,95	0,95
	22:00	3,21	2,36	0,84		1				0,95	0,95
	23:00	3,02	2,19	0,84		1				0,89	0,89

Το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 07:45. Κατά το διάστημα 10:20 με 11:40, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης