

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024		
Α Ρ Χ Η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8			
Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,55	1,34	0,22	1	1						0,44	0,44	
	01:00	1,40	1,16	0,25	1	1						0,28	0,28	
	02:00	1,46	1,14	0,32	1	1						0,34	0,35	
	03:00	1,46	1,12	0,33	1	1						0,35	0,34	
	04:00	1,34	1,13	0,21	1	1						0,21	0,22	
	05:00	1,46	1,13	0,33	1	1						0,34	0,34	
	06:00	1,50	1,18	0,31	1	1						0,38	0,37	
	07:00	1,62	1,33	0,29	1	1						0,50	0,49	
	08:00	1,56	1,37	0,19	1	1						0,41	0,43	
	09:00	1,65	1,59	0,06	1	1						0,53	0,53	
	10:00	1,71	1,61	0,10	1	1						0,58	0,59	
	11:00	1,79	1,56	0,23	1	1						0,62	0,62	
	12:00	1,83	1,42	0,41	1	1						0,64	0,64	
	13:00	1,76	1,39	0,37	1	1						0,60	0,60	
	14:00	1,60	1,14	0,46	1	1						0,49	0,48	
	15:00	1,66	1,31	0,34	1	1						0,54	0,53	
	16:00	1,74	1,36	0,38	1	1						0,59	0,59	
	17:00	1,87	1,46	0,41	1	1						0,65	0,65	
	18:00	2,00	1,62	0,38	1	1						0,70	0,70	
	19:00	2,05	1,80	0,25	1	1						0,72	0,72	
20:00	1,83	1,50	0,33	1	1						0,64	0,64		
21:00	1,93	1,66	0,27	1	1						0,67	0,68		
22:00	1,82	1,53	0,29	1	1						0,64	0,64		
23:00	1,58	1,25	0,32	1	1						0,46	0,46		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης