

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
ΑΡΧΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024	00:00	9,68	6,38	3,30				1	1		3,34
	01:00	9,08	6,54	2,54				1	1		2,77
	02:00	8,77	6,56	2,21				1	1		2,47
	03:00	8,66	6,41	2,25				1	1		2,35
	04:00	8,69	6,32	2,37				1	1		2,38
	05:00	9,07	6,38	2,69				1	1		2,74
	06:00	9,58	6,56	3,02				1	1		3,25
	07:00	10,22	6,80	3,42				1	1		3,57
	08:00	10,27	7,07	3,20				1	1		3,59
	09:00	10,18	7,78	2,40				1	1		3,56
	10:00	9,88	7,54	2,34				1	1		3,45
	11:00	9,84	7,08	2,76				1	1		3,44
	12:00	9,99	7,75	2,24				1	1		3,49
	13:00	10,42	7,94	2,48				1	1		3,65
	14:00	10,39	7,62	2,77				1	1		3,63
	15:00	10,79	8,40	2,39	1				1		3,61
	16:00	11,62	8,69	2,93	1				1		4,04
	17:00	13,43	10,17	3,27	1				1		4,68
	18:00	14,40	11,65	2,75	1				1	1	4,45
	19:00	14,52	11,64	2,88	1				1	1	4,09
	20:00	14,21	11,13	3,08	1				1	1	3,80
	21:00	13,28	10,63	2,65	1				1	1	2,89
	22:00	11,92	9,54	2,38	1				1	1	3,35
	23:00	10,77	8,95	1,82					1	1	3,46

Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ και το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 13:00 με 13:45 και κατά το διάστημα 23:30 με 00:00.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης