

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2024	00:00	9,76	8,89	0,88				1	1		3,39
	01:00	9,20	8,58	0,62				1	1		2,91
	02:00	8,87	7,89	0,98				1	1		2,57
	03:00	8,57	6,78	1,78				1	1		2,25
	04:00	8,65	7,43	1,22				1	1		2,33
	05:00	8,85	8,22	0,63				1	1		2,54
	06:00	8,99	8,28	0,71				1	1		2,68
	07:00	9,63	9,05	0,59	1				1		2,50
	08:00	9,88	8,49	1,39	1				1		2,60
	09:00	10,15	8,81	1,34	1				1		2,86
	10:00	10,21	9,04	1,18	1				1		2,95
	11:00	10,11	9,25	0,86	1				1		2,83
	12:00	10,35	9,78	0,57	1				1		3,08
	13:00	11,11	9,93	1,18	1				1		3,78
	14:00	10,70	9,07	1,63	1				1		3,43
	15:00	11,02	9,38	1,64	1				1		3,70
	16:00	12,03	10,46	1,57	1				1		4,20
	17:00	13,86	12,20	1,66	1				1	1	3,39
	18:00	14,73	13,30	1,43	1				1	1	4,29
	19:00	14,69	13,11	1,58	1				1	1	4,28
	20:00	14,38	12,31	2,07	1				1	1	3,98
	21:00	13,33	12,25	1,09	1				1	1	2,93
	22:00	12,21	11,52	0,69	1				1	1	1,81
	23:00	10,94	9,87	1,07					1	1	2,83

Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ και το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 04:45 με 05:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης