

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024	00:00	14,51	10,06	4,45		1							1	5,09	0,00
	01:00	13,58	10,00	3,58		1							1	4,85	0,00
	02:00	12,96	9,66	3,30		1							1	4,55	0,00
	03:00	12,70	9,37	3,33		1							1	3,96	0,00
	04:00	12,76	9,75	3,01		1							1	4,33	0,00
	05:00	13,54	10,78	2,77		1							1	4,82	0,00
	06:00	15,30	12,61	2,69		1							1	5,45	0,00
	07:00	17,04	13,88	3,16		1						1	1	6,09	0,00
	08:00	16,19	12,59	3,60		1						1	1	5,38	0,00
	09:00	15,90	12,52	3,38		1						1	1	4,95	0,00
	10:00	15,42	12,12	3,29		1						1	1	4,76	0,00
	11:00	15,23	12,64	2,59		1						1	1	4,56	0,00
	12:00	15,16	13,09	2,08		1						1	1	4,31	0,00
	13:00	15,52	13,16	2,35		1						1	1	4,66	4,67
	14:00	15,78	12,73	3,05		1						1	1	4,82	4,82
	15:00	16,79	13,76	3,02		1						1	1	5,70	5,69
	16:00	18,74	14,29	4,45		1						1	1	6,58	6,58
	17:00	20,74	16,94	3,80		1						1	1	7,17	6,87
	18:00	21,85	19,56	2,29	1	1						1		7,43	7,52
	19:00	21,59	20,12	1,47	1	1						1		7,48	7,59
	20:00	21,64	20,31	1,32	1	1						1		7,51	7,64
	21:00	20,34	19,06	1,28	1	1						1		6,64	6,61
	22:00	18,23	17,42	0,81	1	1						1		4,69	4,68
	23:00	16,25	16,18	0,07	1	1						1		2,82	2,74

Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 11:50 και από τις 18:15 κι έπειτα. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 15:00. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 07:40. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 18:15 κι έπειτα.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης