

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 1 Νοέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
1/11/24 0:00	67,83	64,86	2,97	0,00					1	1						0			1	1	1				15,38	15,43
1/11/24 1:00	64,92	61,85	3,07	0,00					1	1						0			1	1	1				14,81	14,76
1/11/24 2:00	63,17	60,56	2,61	0,00					1	1						0			1	1	1				12,83	12,79
1/11/24 3:00	62,21	61,57	0,63	0,00					1	1						0			1	1	1				11,75	11,65
1/11/24 4:00	62,40	61,97	0,42	0,00					1	1						0			1	1	1				11,92	11,87
1/11/24 5:00	65,42	64,98	0,43	0,00					1	1						0			1	1	1				14,89	14,97
1/11/24 6:00	71,45	70,87	0,47	0,11					1	1						0			1	1	1				17,97	17,17
1/11/24 7:00	82,19	77,76	0,11	4,32					1	1						0		1	1	1	1				20,32	20,39
1/11/24 8:00	90,11	78,66	0,02	11,43					1	1						0		1	1	1	1				21,26	21,30
1/11/24 9:00	97,35	81,32	0,00	16,03					1	1						0		1	1	1	1				23,89	23,92
1/11/24 10:00	99,43	81,09	0,02	18,33					1	1						0		1	1	1	1				23,87	23,80
1/11/24 11:00	99,87	79,83	0,20	19,84					1	1						0		1	1	1	1				22,54	22,53
1/11/24 12:00	99,73	80,28	0,35	19,09					1	1						0		1	1	1	1				22,93	22,90
1/11/24 13:00	98,51	80,69	1,41	16,41					1	1						0		1	1	1	1				23,61	23,32
1/11/24 14:00	96,97	79,76	1,91	15,30					1	1	1					0		1	1	1	1				19,13	18,96
1/11/24 15:00	91,25	75,91	3,68	11,66					1	1	1					0		1	1	1	1				17,12	17,04
1/11/24 16:00	88,31	80,71	3,38	4,21					1	1	1					0		1	1	1	1				21,35	21,33
1/11/24 17:00	92,31	89,26	2,61	0,44					1	1	1					0		1	1	1	1				27,25	27,30
1/11/24 18:00	92,92	88,94	3,98	0,00					1	1	1					0	1	1	1	1	1				27,67	27,47
1/11/24 19:00	91,87	86,71	5,15	0,00					1	1	1					0	1		1	1	1				27,52	27,50
1/11/24 20:00	88,91	81,76	7,14	0,00					1	1	1					0	1		1	1	1				26,34	26,31
1/11/24 21:00	82,42	75,19	7,22	0,00					1	1	1					0	1		1	1	1				20,27	20,09
1/11/24 22:00	75,38	68,44	6,94	0,00					1	1	1					0	1		1	1	1				13,46	12,95
1/11/24 23:00	70,12	62,24	7,88	0,00					1	1						0	1		1	1	1				16,94	15,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης