

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 2 Νοέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
2/11/24 0:00	65,29	54,69	10,60	0,00				1	1							0	1		1		1				19,81	19,12
2/11/24 1:00	61,32	52,34	8,97	0,00				1	1							0	1		1		1				18,33	18,36
2/11/24 2:00	59,82	48,62	11,20	0,00				1	1							0	1		1		1				19,83	17,93
2/11/24 3:00	59,00	52,93	6,06	0,00				1	1							0	1		1		1				17,58	17,38
2/11/24 4:00	59,43	57,23	2,19	0,00				1	1							0	1		1		1				17,70	17,73
2/11/24 5:00	61,41	60,76	0,65	0,00				1	1							0	1		1		1				18,25	18,21
2/11/24 6:00	66,01	65,82	0,08	0,11				1	1							0	1		1	1	1				17,50	17,53
2/11/24 7:00	74,92	70,86	0,13	3,93				1	1							0	1		1	1	1				19,75	17,01
2/11/24 8:00	84,08	72,81	0,19	11,08				1	1	1						0	1		1	1					17,85	17,88
2/11/24 9:00	90,71	74,43	0,21	16,06				1	1	1						0	1		1	1					19,68	19,70
2/11/24 10:00	92,89	73,47	0,89	18,53				1	1	1						0	1		1	1					19,30	19,24
2/11/24 11:00	93,04	72,23	1,21	19,60				1	1	1						0	1		1	1					18,07	18,12
2/11/24 12:00	94,32	73,30	1,38	19,63				1	1	1						0	1		1	1					14,56	13,32
2/11/24 13:00	94,19	74,10	1,98	18,11	1			1	1	1						0	1		1	1					10,58	10,55
2/11/24 14:00	91,07	72,90	2,84	15,34	1			1	1	1						0	1		1	1					10,27	10,21
2/11/24 15:00	86,04	73,99	1,47	10,57	1			1	1							0	1		1	1					20,97	20,99
2/11/24 16:00	83,19	78,01	1,61	3,57	1			1	1							0	1		1	1	1				21,95	21,48
2/11/24 17:00	87,49	83,95	2,30	1,25	1			1	1							0	1		1	1	1				25,95	25,99
2/11/24 18:00	87,05	84,20	2,73	0,12	1			1	1							0	1		1	1	1				26,00	25,97
2/11/24 19:00	85,33	75,89	9,43	0,00	1			1	1							0	1		1	1	1				26,00	25,56
2/11/24 20:00	81,74	79,47	2,26	0,00	1			1	1							0	1		1	1	1				23,23	23,22
2/11/24 21:00	76,66	74,73	1,92	0,00	1			1	1							0	1		1	1	1				18,28	18,23
2/11/24 22:00	70,60	70,34	0,25	0,00	1			1	1							0	1		1	1	1				13,57	13,56
2/11/24 23:00	66,08	65,04	1,04	0,00	1			1								0	1		1	1	1				14,09	13,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης