

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 3 Νοέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
3/11/24 0:00	62,32	56,54	5,78	0,00	1			1								0	1		1	1	1				18,18	17,99
3/11/24 1:00	58,97	49,58	9,39	0,00	1			1								0	1		1	1					19,01	17,07
3/11/24 2:00	57,79	44,49	13,29	0,00	1			1								0	1		1	1					25,07	17,28
3/11/24 3:00	56,68	40,82	15,85	0,00	1			1								0	1		1	1					25,06	16,96
3/11/24 4:00	56,90	40,06	16,84	0,00	1			1								0	1		1	1					23,71	16,98
3/11/24 5:00	58,09	41,23	16,85	0,00	1			1								0	1		1	1					23,38	17,31
3/11/24 6:00	59,99	42,41	17,49	0,09	1			1								0	1		1	1					24,89	17,94
3/11/24 7:00	65,60	44,22	17,16	4,23	1			1								0	1		1	1					27,97	19,41
3/11/24 8:00	73,73	49,99	11,84	11,90	1			1								0	1	1		1					24,39	22,10
3/11/24 9:00	78,41	51,85	9,81	16,75	1			1								0	1	1		1					23,54	22,84
3/11/24 10:00	81,27	46,31	15,38	19,58	1			1								0	1		1	1					34,56	23,61
3/11/24 11:00	81,67	44,33	16,26	21,08	1			1								0	1		1	1					33,46	23,19
3/11/24 12:00	82,28	45,62	15,44	21,22	1			1								0	1		1	1					45,93	24,07
3/11/24 13:00	81,86	42,00	19,96	19,89	1			1								0	1		1	1					46,36	24,53
3/11/24 14:00	78,98	41,67	20,32	17,00	1			1								0	1		1	1					44,98	23,55
3/11/24 15:00	75,32	41,28	22,09	11,94	1			1								0	1		1	1					44,30	22,42
3/11/24 16:00	72,49	47,20	21,18	4,12	1			1								0	1		1	1					41,40	21,65
3/11/24 17:00	75,93	53,84	21,69	0,41	1			1								0	1		1	1					43,48	22,72
3/11/24 18:00	76,89	56,41	20,48	0,00	1			1								0	1		1	1					46,54	23,00
3/11/24 19:00	75,30	57,14	18,16	0,00	1			1								0	1		1	1					46,36	22,56
3/11/24 20:00	72,44	58,16	14,28	0,00	1			1								0	1		1	1		1			45,44	21,68
3/11/24 21:00	69,19	48,83	20,35	0,00	1			1								0	1		1	1					37,48	20,73
3/11/24 22:00	64,38	47,43	16,95	0,00	1			1								0	1		1	1					31,82	19,24
3/11/24 23:00	59,55	46,50	13,05	0,00	1			1								0	1		1	1					25,93	17,76

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D 6 ΘΗΣ λόγω κακοκαιρίας - αστάθειας Α/Π.