

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 1/11/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,43	1,74	0,70	0,00	1									0,85	0,85
	01:00	2,19	1,63	0,56	0,00	1									0,77	0,77
	02:00	2,07	1,46	0,61	0,00	1									0,73	0,72
	03:00	2,12	1,44	0,68	0,00	1									0,74	0,74
	04:00	2,07	1,45	0,63	0,00	1									0,73	0,73
	05:00	2,09	1,53	0,57	0,00	1									0,73	0,73
	06:00	2,31	1,80	0,51	0,00	1									0,80	0,80
	07:00	2,58	2,03	0,55	0,00	1									0,90	0,90
	08:00	2,61	2,10	0,51	0,00	1					1				0,91	0,91
	09:00	2,60	2,10	0,49	0,01	1					1				0,91	0,91
	10:00	2,48	2,01	0,47	0,01	1					1				0,87	0,87
	11:00	2,52	2,03	0,48	0,01	1					1				0,88	0,88
	12:00	2,63	1,68	0,43	0,52	1									0,89	0,89
	13:00	2,68	1,47	0,44	0,77	1									0,93	0,93
	14:00	2,71	1,44	0,49	0,78	1									0,94	0,94
	15:00	2,76	1,51	0,46	0,79	1									0,96	0,96
	16:00	2,91	1,56	0,55	0,80	1									0,98	0,98
	17:00	3,37	1,96	0,60	0,81	1						1			0,99	0,99
18:00	3,59	2,06	0,53	1,00	1						1			0,99	0,98	
19:00	3,58	2,34	0,43	0,81	1						1			0,99	0,99	
20:00	3,47	2,38	0,48	0,60	1						1			0,99	0,99	
21:00	3,22	2,12	0,49	0,61	1						1			0,99	0,98	
22:00	3,03	2,06	0,41	0,57	1						1			0,94	0,93	
23:00	2,75	2,44	0,29	0,02	1						1			0,95	0,95	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης