

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 2/11/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,43	2,31	0,11	0,01	1					1				0,85	0,85
	01:00	2,36	2,28	0,07	0,00	1					1				0,82	0,82
	02:00	2,13	1,98	0,16	0,00	1					1				0,63	0,62
	03:00	2,06	1,82	0,24	0,00	1									0,71	0,72
	04:00	2,03	1,80	0,22	0,01	1									0,71	0,71
	05:00	2,09	1,99	0,10	0,00	1									0,73	0,73
	06:00	2,20	2,08	0,12	0,00	1					1		1		0,77	0,77
	07:00	2,31	2,21	0,09	0,00	1					1				0,80	0,81
	08:00	2,55	2,34	0,21	0,00	1					1				0,89	0,89
	09:00	2,65	2,39	0,25	0,00	1					1				0,92	0,93
	10:00	2,75	2,49	0,25	0,00	1					1	1			0,96	0,96
	11:00	2,72	2,33	0,16	0,23	1						1			0,86	0,85
	12:00	2,74	2,27	0,07	0,40	1					1		1		0,94	0,94
	13:00	2,78	1,77	0,07	0,94	1									0,86	0,85
	14:00	2,86	1,67	0,19	1,00	1									0,91	0,91
	15:00	2,91	1,56	0,35	1,00	1									0,93	0,93
	16:00	2,95	1,76	0,38	0,80	1									0,98	0,98
	17:00	3,35	2,50	0,44	0,41	1						1	1		0,98	0,98
18:00	3,68	3,25	0,42	0,01	1						1	1		0,99	0,99	
19:00	3,69	3,23	0,45	0,00	1						1	1		0,99	0,99	
20:00	3,51	3,03	0,47	0,01	1						1	1		0,99	0,99	
21:00	3,36	3,17	0,20	0,00	1						1	1		0,99	0,99	
22:00	3,08	2,92	0,16	0,00	1						1	1		0,97	0,97	
23:00	2,79	2,52	0,27	0,00	1						1			0,93	0,92	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης