



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 3/11/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,52	2,13	0,39	0,00	1					1				0,88	0,88
	01:00	2,32	1,78	0,53	0,01	1					1				0,82	0,81
	02:00	2,18	1,44	0,72	0,01	1									0,76	0,76
	03:00	2,16	1,40	0,74	0,01	1									0,75	0,75
	04:00	2,13	1,41	0,72	0,01	1									0,75	0,75
	05:00	2,11	1,47	0,65	0,00	1									0,74	0,74
	06:00	2,18	1,61	0,57	0,00	1									0,76	0,76
	07:00	2,34	1,66	0,68	0,00	1									0,81	0,82
	08:00	2,50	1,79	0,71	0,00	1					1				0,87	0,87
	09:00	2,64	2,05	0,59	0,00	1					1				0,91	0,91
	10:00	2,71	2,04	0,67	0,00	1					1				0,94	0,95
	11:00	2,79	1,99	0,80	0,00	1					1				0,97	0,97
	12:00	2,83	2,04	0,75	0,05	1					1				0,90	0,90
	13:00	2,97	1,45	0,92	0,60	1									0,98	0,98
	14:00	2,90	1,39	0,95	0,55	1									0,96	0,98
	15:00	2,81	1,52	0,88	0,41	1									0,89	0,98
	16:00	3,07	1,74	0,88	0,45	1									0,89	0,99
	17:00	3,35	1,67	0,88	0,80	1									0,89	0,99
	18:00	3,62	1,94	0,88	0,81	1						1			0,89	0,99
	19:00	3,67	2,18	0,88	0,61	1						1			0,89	0,99
20:00	3,59	2,61	0,97	0,01	1					1	1			0,98	0,99	
21:00	3,29	2,31	0,97	0,01	1						1			0,99	0,99	
22:00	3,09	2,35	0,73	0,01	1						1	1		0,77	0,84	
23:00	2,72	1,97	0,75	0,01	1					1				0,76	0,79	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου
Εγινε πλύση της G1 το διάστημα μεταξύ 22:34-23:19

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης