

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024	00:00	19,80	14,45	5,35					1		1				8,01	8,02
	01:00	18,42	12,57	5,86					1		1				7,64	7,67
	02:00	17,63	14,79	2,84					1		1				6,40	6,19
	03:00	17,22	15,38	1,84			1		1	1					3,11	3,16
	04:00	17,38	15,33	2,06			1		1	1					3,12	3,17
	05:00	18,25	15,37	2,88			1		1	1					4,13	4,21
	06:00	20,86	16,60	4,26			1		1	1					6,66	6,75
	07:00	23,06	17,94	5,11			1		1	1					8,57	8,64
	08:00	22,95	18,72	4,23			1		1		1				8,08	8,11
	09:00	22,94	18,73	4,21			1		1		1				7,93	7,99
	10:00	22,85	18,07	4,79			1		1		1				7,95	8,00
	11:00	23,18	18,89	4,29			1		1		1				8,19	8,22
	12:00	23,56	18,03	5,52			1		1		1				8,66	8,72
	13:00	23,66	18,64	5,02			1		1		1				8,89	8,92
	14:00	23,58	17,85	5,73			1		1		1				8,80	8,83
	15:00	23,87	17,10	6,77			1		1		1				9,44	9,44
	16:00	25,71	18,78	6,94			1		1		1				10,25	10,28
	17:00	30,04	25,23	4,81			1		1	1	1				10,85	10,88
	18:00	32,34	29,85	2,50		1	1		1	1	1				10,18	10,15
	19:00	32,16	30,70	1,46		1	1		1	1	1				9,85	9,85
	20:00	31,22	28,78	2,44		1	1		1	1	1				8,98	8,95
	21:00	28,74	25,34	3,40		1	1		1	1	1				7,55	7,54
	22:00	25,87	23,45	2,42			1		1	1	1				6,78	6,88
	23:00	22,64	21,29	1,35			1		1		1				6,93	6,88

Η G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ στα 5MW. Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:15 με 15:50.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης