

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2024	00:00	20,41	18,78	1,63			1		1		1				4,64	4,61
	01:00	18,86	17,15	1,71			1		1		1				3,10	3,08
	02:00	18,23	16,66	1,58					1		1				3,23	3,59
	03:00	17,74	16,47	1,27					1		1				7,08	6,97
	04:00	17,76	17,10	0,66					1		1				3,63	3,54
	05:00	18,68	18,46	0,22			1		1		1				4,06	4,11
	06:00	19,93	19,64	0,29			1		1		1				4,04	4,09
	07:00	21,52	21,28	0,24			1		1		1				5,52	5,50
	08:00	22,57	22,45	0,13		1	1		1		1		2		5,48	5,39
	09:00	23,18	23,18	0,00		1	1		1		1				5,38	5,37
	10:00	23,37	23,37	0,00		1	1		1		1		1		5,23	5,38
	11:00	23,79	23,77	0,02		1	1		1		1				5,62	5,62
	12:00	24,20	23,93	0,27		1	1		1		1				6,02	6,02
	13:00	25,00	24,50	0,51		1	1		1		1				6,83	6,86
	14:00	24,61	23,80	0,81		1	1		1		1				6,45	6,46
	15:00	24,55	23,59	0,96		1	1		1		1				6,36	6,41
	16:00	26,47	25,43	1,04		1	1		1		1				8,12	8,19
	17:00	31,25	30,09	1,16		1	1		1		1		4		10,99	11,05
	18:00	33,47	32,18	1,29		1	1		1		1		6		12,36	12,36
	19:00	32,84	31,53	1,31		1	1		1		1		5		12,01	12,02
	20:00	31,52	29,95	1,57		1	1		1		1		4		11,21	11,17
	21:00	28,79	26,88	1,91		1	1		1		1		2		10,00	9,96
	22:00	25,81	23,41	2,40		1	1		1		1				8,15	8,13
	23:00	22,70	20,12	2,59		1	1		1		1				6,79	6,84

Η G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ στα 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης