

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024	00:00	19,83	14,05	5,78					1		1				7,50	7,43
	01:00	18,52	12,23	6,29					1		1				7,41	7,40
	02:00	18,09	11,93	6,15			1				1				7,01	7,02
	03:00	17,66	11,30	6,36			1				1				7,06	7,06
	04:00	17,76	11,35	6,41			1				1				7,10	7,10
	05:00	18,84	11,93	6,92			1				1				7,51	7,53
	06:00	21,43	13,66	7,77			1				1				8,54	8,56
	07:00	24,25	16,12	8,12			1			1	1				9,62	9,66
	08:00	25,30	17,02	8,28			1			1	1				10,12	10,14
	09:00	25,23	17,01	8,21			1			1	1				10,10	10,08
	10:00	24,92	16,83	8,10			1			1	1				9,98	9,97
	11:00	24,26	15,97	8,29			1			1	1				9,68	9,68
	12:00	24,92	16,18	8,73			1			1	1				9,93	9,95
	13:00	25,46	16,22	9,24			1			1	1				10,19	10,17
	14:00	24,86	15,14	9,71			1			1	1				9,96	9,94
	15:00	25,01	15,35	9,66			1			1	1				9,99	10,00
	16:00	28,02	17,34	10,69			1			1	1				11,14	11,19
	17:00	32,95	21,18	11,77			1		1	1	1				13,03	13,08
	18:00	35,31	24,37	10,94			1		1	1	1				13,73	13,73
	19:00	35,10	25,87	9,23			1		1	1	1				13,72	13,72
	20:00	34,85	25,11	9,74			1		1	1	1				13,71	13,71
	21:00	32,43	22,26	10,18			1		1	1	1				12,58	12,53
	22:00	28,23	18,81	9,42			1		1	1	1				11,13	11,15
	23:00	24,17	17,07	7,10			1		1	1	1				8,48	8,39

Η G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ στα 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης