

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024 | | | |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|------------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,514 | 6,514 | 0,850 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | | |
| ΕΡ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | ΦΟΡ.ΗΖ(x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024 | 00:00 | 4,26 | 3,25 | 1,01 | | | | | 1 | | | | | | 1,01 | 1,01 |
| | 01:00 | 3,92 | 3,26 | 0,66 | | | | | 1 | | | | | | 0,67 | 0,66 |
| | 02:00 | 3,83 | 3,26 | 0,57 | | | | | 1 | | | | | | 0,58 | 0,57 |
| | 03:00 | 3,73 | 3,26 | 0,47 | | | | | 1 | | | | | | 0,47 | 0,47 |
| | 04:00 | 3,80 | 3,27 | 0,53 | | | | | 1 | | | | | | 0,53 | 0,54 |
| | 05:00 | 4,04 | 3,26 | 0,78 | | | | | 1 | | | | | | 0,77 | 0,78 |
| | 06:00 | 4,56 | 3,28 | 1,29 | | | | | 1 | | | | | | 1,29 | 1,30 |
| | 07:00 | 5,18 | 3,62 | 1,57 | | | | | 1 | | | | | | 1,76 | 1,77 |
| | 08:00 | 5,18 | 3,64 | 1,54 | | | | | 1 | | | | | | 1,81 | 1,81 |
| | 09:00 | 5,17 | 3,92 | 1,25 | | | | | 1 | | | | | | 1,80 | 1,80 |
| | 10:00 | 5,13 | 4,08 | 1,05 | | | | | 1 | | | | | | 1,76 | 1,74 |
| | 11:00 | 5,11 | 4,49 | 0,62 | | | 1 | | 1 | | | | | | 0,84 | 0,79 |
| | 12:00 | 5,13 | 4,70 | 0,43 | | | 1 | | 1 | | | | | | 0,78 | 0,79 |
| | 13:00 | 5,27 | 4,74 | 0,53 | | | 1 | | 1 | | | | | | 0,95 | 0,94 |
| | 14:00 | 5,30 | 4,77 | 0,53 | | | 1 | | 1 | | | | | | 0,96 | 0,96 |
| | 15:00 | 5,01 | 4,68 | 0,33 | | | 1 | | 1 | | | | | | 0,68 | 0,68 |
| | 16:00 | 5,43 | 5,27 | 0,16 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1,08 | 1,08 |
| | 17:00 | 6,75 | 6,60 | 0,15 | | | 1 | | 1 | | | | | | 2,05 | 2,05 |
| | 18:00 | 7,72 | 7,62 | 0,10 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,29 | 2,29 |
| | 19:00 | 7,87 | 7,79 | 0,08 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,42 | 2,45 |
| 20:00 | 7,76 | 7,70 | 0,06 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2,34 | 2,34 | |
| 21:00 | 7,16 | 7,06 | 0,09 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 1,77 | 1,75 | |
| 22:00 | 6,24 | 6,02 | 0,23 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1,42 | 1,46 | |
| 23:00 | 5,27 | 4,71 | 0,56 | 1 | | | | 1 | | | | | | 0,99 | 1,00 | |

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης