

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024		00:00	1,38	1,12	0,26	1	1						0,27	0,26
		01:00	1,32	1,13	0,19	1	1						0,20	0,20
		02:00	1,33	1,13	0,20	1	1						0,21	0,21
		03:00	1,29	1,13	0,16	1	1						0,17	0,17
		04:00	1,30	1,13	0,16	1	1						0,18	0,17
		05:00	1,31	1,13	0,18	1	1						0,20	0,19
		06:00	1,35	1,13	0,22	1	1						0,23	0,23
		07:00	1,40	1,13	0,28	1	1						0,28	0,29
		08:00	1,41	1,14	0,27	1	1						0,28	0,29
		09:00	1,52	1,12	0,40	1	1						0,41	0,40
		10:00	1,53	1,12	0,40	1	1						0,41	0,40
		11:00	1,58	1,13	0,45	1	1						0,46	0,46
		12:00	1,58	1,11	0,48	1	1						0,48	0,47
		13:00	1,53	1,14	0,39	1	1						0,39	0,41
		14:00	1,44	1,11	0,33	1	1						0,34	0,33
		15:00	1,37	1,13	0,24	1	1						0,24	0,25
		16:00	1,47	1,13	0,34	1	1						0,34	0,35
		17:00	1,71	1,17	0,54	1	1						0,54	0,55
		18:00	1,98	1,29	0,69	1	1						0,69	0,69
		19:00	1,94	1,27	0,68	1	1						0,68	0,68
	20:00	1,84	1,20	0,64	1	1						0,64	0,64	
	21:00	1,81	1,19	0,62	1	1						0,62	0,63	
	22:00	1,68	1,13	0,55	1	1						0,56	0,55	
	23:00	1,40	1,13	0,27	1	1						0,28	0,29	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης