

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000		
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024	00:00	9,68	6,39	3,29				1	1		3,34	
	01:00	9,15	6,42	2,73				1	1		2,85	
	02:00	8,91	6,38	2,52				1	1		2,60	
	03:00	8,84	6,39	2,45				1	1		2,56	
	04:00	8,62	6,62	2,00				1	1		2,30	
	05:00	8,98	6,49	2,49				1	1		2,67	
	06:00	9,65	6,61	3,04				1	1		3,26	
	07:00	11,03	7,49	3,54				1	1		3,85	
	08:00	11,06	7,49	3,57				1	1		3,88	
	09:00	10,54	7,02	3,52				1	1		3,69	
	10:00	10,31	6,90	3,42				1	1		3,61	
	11:00	10,01	6,66	3,36				1	1		3,50	
	12:00	10,38	6,83	3,55				1	1		3,63	
	13:00	10,77	7,13	3,64				1	1		3,77	
	14:00	10,81	7,10	3,72				1	1		3,78	
	15:00	11,18	7,31	3,87				1	1		3,90	
	16:00	12,32	8,40	3,92				1	1		4,08	
	17:00	14,17	9,81	4,36			1			1		4,91
	18:00	15,36	10,71	4,65			1			1		4,90
	19:00	15,62	11,00	4,62			1	1	1			5,18
	20:00	15,42	11,46	3,96			1	1	1			4,99
	21:00	14,18	10,69	3,49			1	1	1			3,79
	22:00	12,65	9,75	2,90			1	1	1			3,38
	23:00	11,24	7,84	3,40				1	1			3,94

Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ και το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 03:30 με 04:15. Τις βραδινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης