

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 4/11/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,42	1,57	0,84	0,01	1				1					0,85	0,85
	01:00	2,27	1,49	0,77	0,01	1									0,80	0,80
	02:00	2,13	1,41	0,72	0,01	1									0,75	0,75
	03:00	2,06	1,34	0,72	0,01	1									0,72	0,72
	04:00	2,08	1,35	0,72	0,01	1									0,73	0,73
	05:00	2,16	1,40	0,75	0,01	1									0,75	0,76
	06:00	2,28	1,48	0,79	0,01	1									0,79	0,79
	07:00	2,54	1,65	0,88	0,01	1									0,88	0,89
	08:00	2,66	1,73	0,93	0,01	1									0,93	0,93
	09:00	2,74	1,78	0,95	0,01	1									0,95	0,96
	10:00	2,59	1,68	0,90	0,00	1									0,91	0,91
	11:00	2,70	1,76	0,94	0,00	1									0,95	0,94
	12:00	2,76	1,80	0,96	0,00	1									0,96	0,97
	13:00	2,75	1,58	0,81	0,35	1									0,82	0,96
	14:00	2,83	1,45	0,98	0,41	1									0,98	0,98
	15:00	2,84	1,46	0,98	0,40	1									0,98	0,98
	16:00	3,06	1,48	0,98	0,60	1									0,99	0,99
	17:00	3,44	1,66	0,98	0,80	1									0,99	0,99
18:00	3,82	1,85	0,98	1,00	1						1			0,99	0,99	
19:00	3,86	2,07	0,98	0,81	1						1			0,99	0,99	
20:00	3,78	2,27	0,98	0,53	1						1			0,99	0,99	
21:00	3,64	2,64	0,98	0,02	1					1	1			0,99	0,99	
22:00	3,28	2,29	0,98	0,01	1					1	1			0,99	0,99	
23:00	2,93	1,95	0,98	0,00	1					1				0,98	0,98	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης