

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024	00:00	21,06	15,84	5,21					1		1				7,64	7,78
	01:00	19,38	14,94	4,45					1		1				7,78	7,75
	02:00	18,56	13,33	5,23					1		1				7,42	7,41
	03:00	18,19	12,85	5,34					1		1				7,28	7,27
	04:00	18,37	13,10	5,27					1		1				7,33	7,34
	05:00	19,29	14,08	5,21					1		1				7,68	7,70
	06:00	22,17	15,28	6,88					1		1				8,81	8,82
	07:00	24,94	18,12	6,81					1	1	1				9,91	9,93
	08:00	25,00	18,05	6,96					1	1	1				10,01	10,01
	09:00	25,17	18,36	6,81					1	1	1				10,05	10,07
	10:00	25,16	17,71	7,45					1	1	1				10,06	10,08
	11:00	25,64	17,67	7,97					1	1	1				10,26	10,26
	12:00	25,75	17,05	8,71					1		1				10,28	10,30
	13:00	26,29	17,63	8,66	1				1		1				10,52	10,50
	14:00	25,43	15,95	9,47	1				1		1				10,23	10,20
	15:00	26,19	16,35	9,84					1		1				10,44	10,46
	16:00	29,21	18,05	11,15			1		1		1				11,62	11,65
	17:00	34,37	21,83	12,54			1		1		1				13,33	13,35
	18:00	36,85	24,21	12,64			1		1	1	1				13,73	13,73
	19:00	37,40	25,18	12,22			1		1	1	1				13,73	13,73
	20:00	36,73	24,74	12,00			1		1	1	1				13,73	13,73
	21:00	34,17	22,62	11,54			1		1	1	1				13,53	13,50
	22:00	29,93	19,68	10,25			1		1		1				12,04	12,00
	23:00	25,29	16,80	8,49			1		1		1				9,87	9,84

Η G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ στα 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης