

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024	
Α Ρ Χ Η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,28	1,14	0,14	1	1						0,16	0,16
	01:00	1,22	1,12	0,10	1	1						0,11	0,10
	02:00	1,24	1,14	0,10	1	1						0,11	0,12
	03:00	1,25	1,13	0,12	1	1						0,13	0,13
	04:00	1,22	1,13	0,09	1	1						0,09	0,09
	05:00	1,22	1,12	0,10	1	1						0,11	0,10
	06:00	1,24	1,13	0,10	1	1						0,11	0,11
	07:00	1,32	1,13	0,19	1	1						0,19	0,19
	08:00	1,44	1,15	0,30	1	1						0,31	0,32
	09:00	1,51	1,21	0,30	1	1						0,38	0,39
	10:00	1,73	1,40	0,33	1	1						0,57	0,58
	11:00	1,76	1,26	0,50	1	1						0,62	0,62
	12:00	1,73	1,19	0,54	1	1						0,59	0,59
	13:00	1,73	1,14	0,59	1	1						0,60	0,59
	14:00	1,67	1,13	0,54	1	1						0,54	0,55
	15:00	1,67	1,13	0,54	1	1						0,55	0,54
	16:00	1,78	1,16	0,62	1	1						0,62	0,62
	17:00	1,92	1,26	0,66	1	1						0,67	0,67
	18:00	2,13	1,39	0,74	1	1						0,74	0,75
	19:00	1,97	1,31	0,66	1	1						0,69	0,69
20:00	1,88	1,37	0,52	1	1						0,66	0,66	
21:00	1,82	1,25	0,57	1	1						0,64	0,63	
22:00	1,59	1,15	0,44		1		1				0,49	0,47	
23:00	1,45	1,13	0,32		1		1				0,33	0,33	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης