

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024	00:00	10,13	6,99	3,15				1	1		3,54
	01:00	9,28	6,34	2,94				1	1		2,99
	02:00	8,93	6,37	2,56				1	1		2,70
	03:00	8,80	6,33	2,48				1	1		2,50
	04:00	8,82	6,33	2,50				1	1		2,53
	05:00	9,20	6,54	2,66				1	1		2,87
	06:00	9,76	6,53	3,23				1	1		3,37
	07:00	11,04	7,44	3,60				1	1		3,85
	08:00	10,94	7,15	3,79				1	1		3,83
	09:00	10,86	7,14	3,72				1	1		3,80
	10:00	10,49	7,06	3,44				1	1		3,67
	11:00	10,16	6,81	3,35				1	1		3,56
	12:00	10,49	7,00	3,48				1	1		3,66
	13:00	10,86	7,20	3,65				1	1		3,80
	14:00	11,02	7,45	3,57				1	1		3,86
	15:00	11,43	7,77	3,66				1	1		3,99
	16:00	12,48	8,65	3,83				1	1		4,15
	17:00	14,56	10,84	3,72			1	1	1		4,05
	18:00	15,64	10,77	4,87			1	1	1		5,20
	19:00	15,70	10,68	5,02			1	1	1		5,26
	20:00	15,58	11,02	4,56			1	1	1		5,17
	21:00	14,39	10,61	3,78			1	1	1		4,14
	22:00	12,95	9,43	3,52			1	1	1		3,75
	23:00	11,41	7,74	3,67				1	1		4,00

Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ και το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 01:30 με 05:00. Τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης