

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
Ε	Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2024		00:00	14,86	13,89	0,97	1	1								2,92	3,22
		01:00	13,72	12,74	0,98	1	1								2,45	2,08
		02:00	13,34	12,58	0,76	1	1								2,17	1,70
		03:00	12,67	12,31	0,35	1	1								1,48	1,03
		04:00	12,27	11,97	0,30	1	1								1,32	0,63
		05:00	12,60	12,27	0,33	1	1								1,40	0,96
		06:00	13,47	12,57	0,90	1	1								1,99	1,83
		07:00	13,61	11,99	1,62		1							1	3,10	4,76
		08:00	13,32	11,02	2,30		1							1	4,60	4,66
		09:00	13,67	10,73	2,94		1							1	4,75	4,78
		10:00	14,14	11,01	3,13		1							1	4,78	4,95
		11:00	14,93	11,37	3,56		1							1	5,04	5,23
		12:00	15,88	11,30	4,58		1							1	5,32	5,56
		13:00	16,00	11,00	5,00		1							1	5,51	5,60
		14:00	15,53	10,56	4,97		1							1	5,34	5,44
		15:00	16,18	10,90	5,28		1							1	5,57	5,66
		16:00	17,76	12,00	5,76		1							1	6,06	6,22
		17:00	20,51	13,89	6,62	1	1								6,97	7,18
		18:00	22,22	14,90	7,32	1	1								7,62	7,78
		19:00	22,47	15,29	7,19	1	1								7,76	7,86
		20:00	21,96	15,62	6,33	1	1								7,63	7,68
		21:00	20,50	14,80	5,69	1	1								7,17	7,17
		22:00	18,54	13,36	5,18	1	1								6,45	6,49
	23:00	16,69	12,37	4,32	1	1								5,24	5,05	

Το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00 και 07:40 με 09:25. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 10:35. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 11:40. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 08:20 με 12:25. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 19:00. Το ΑΠ ΨΑΡΩΝ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης