

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024	00:00	14,60	11,56	3,04		1							1	3,88	2,96
	01:00	13,35	9,62	3,73		1							1	4,50	4,67
	02:00	13,01	9,27	3,74		1							1	4,36	4,53
	03:00	12,98	9,11	3,88		1							1	4,50	4,50
	04:00	13,11	9,10	4,01		1							1	4,47	4,59
	05:00	13,88	9,53	4,36		1							1	4,77	4,86
	06:00	15,59	10,97	4,62		1							1	5,46	5,46
	07:00	17,58	12,41	5,17	1	1								5,96	5,94
	08:00	16,97	12,50	4,47	1	1								5,11	5,33
	09:00	16,32	12,88	3,44	1	1								4,18	4,70
	10:00	15,82	12,16	3,67	1	1								4,22	4,20
	11:00	15,58	12,41	3,17	1	1								3,95	3,94
	12:00	16,28	12,07	4,21	1	1								4,61	4,62
	13:00	16,66	11,92	4,75	1	1								5,00	4,98
	14:00	16,88	12,02	4,86	1	1								5,24	5,22
	15:00	17,81	12,22	5,59	1	1								5,99	6,03
	16:00	19,63	13,34	6,29	1	1								6,85	6,85
	17:00	21,97	15,51	6,46	1	1								7,66	7,68
	18:00	23,26	16,27	6,99	1	1								8,12	8,12
	19:00	23,69	17,43	6,26	1	1								8,30	8,32
	20:00	23,79	19,04	4,74	1	1							1	8,37	8,40
	21:00	22,65	16,83	5,81	1	1							1	7,99	7,98
	22:00	20,22	14,77	5,45	1	1							1	6,49	6,42
23:00	17,51	12,51	5,00	1	1							1	5,67	5,68	

Το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00 και 03:30 με 05:30. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά τα διαστήματα 00:00 με 02:00, 03:30 με 05:30 και από 10:43 και μετά. Το ΑΠ ΨΑΡΩΝ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 09:45. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 14:50. Κατά το διάστημα 09:15 με 09:35 έγιναν εργασίες στην Βάση Δεδομένων του ΗΣ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης