

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024	00:00	15,07	11,24	3,83		1						1		4,22	4,30
	01:00	14,04	9,90	4,14		1						1		4,97	4,97
	02:00	13,57	9,62	3,95		1						1		4,80	4,80
	03:00	13,39	9,24	4,15		1						1		4,73	4,72
	04:00	13,60	9,23	4,36		1						1		4,78	4,78
	05:00	14,56	9,84	4,72		1						1		5,11	5,12
	06:00	16,69	11,50	5,19		1						1		5,85	5,86
	07:00	18,45	13,33	5,12		1						1	1	6,50	6,49
	08:00	17,74	12,84	4,90		1						1	1	6,26	6,26
	09:00	17,32	12,83	4,49		1						1	1	6,11	6,11
	10:00	17,01	12,59	4,43		1						1	1	5,97	5,98
	11:00	16,51	12,86	3,66		1						1	1	5,78	5,79
	12:00	16,81	13,87	2,93		1						1	1	5,97	5,97
	13:00	17,14	13,52	3,62		1						1	1	6,09	6,08
	14:00	17,00	12,83	4,17		1						1	1	6,01	6,01
	15:00	18,31	13,02	5,30		1						1	1	6,44	6,45
	16:00	20,49	14,58	5,91		1						1	1	6,94	6,95
	17:00	23,54	16,77	6,77	1	1							1	8,04	8,11
	18:00	24,78	17,84	6,94	1	1							1	8,73	8,74
	19:00	24,67	19,08	5,59	1	1							1	8,68	8,68
	20:00	25,01	18,76	6,26	1	1							1	8,80	8,79
	21:00	23,78	17,47	6,31	1	1							1	8,39	8,38
	22:00	21,07	16,14	4,94	1	1							1	7,15	7,12
	23:00	18,23	14,72	3,51	1	1							1	4,42	4,39

Το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00 και 10:50 με 15:45. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης