

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 5 Νοέμβριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
5/11/24 0:00	52,38	44,84	7,54	0,00	1			1								0			1	1	1				16,81	15,05
5/11/24 1:00	49,58	43,92	5,66	0,00	1			1								0			1	1	1				14,18	12,52
5/11/24 2:00	48,06	42,49	5,57	0,00	1			1								0			1	1	1				13,39	11,12
5/11/24 3:00	48,07	42,51	5,55	0,00	1			1								0			1	1	1				13,82	11,12
5/11/24 4:00	48,31	43,10	5,20	0,00	1			1								0			1	1	1				11,84	11,36
5/11/24 5:00	50,02	44,39	5,63	0,00	1			1								0			1	1	1				13,61	13,11
5/11/24 6:00	54,54	49,93	4,59	0,02	1			1								0			1	1	1				16,26	16,27
5/11/24 7:00	63,74	56,64	3,29	3,81	1			1								0			1	1	1				18,97	18,99
5/11/24 8:00	70,83	54,84	4,90	11,10	1			1								0			1	1	1				21,17	21,20
5/11/24 9:00	75,70	51,30	7,99	16,42	1			1								0			1	1	1				22,26	21,48
5/11/24 10:00	78,48	53,52	5,55	19,41	1			1								0			1	1	1				21,82	21,47
5/11/24 11:00	78,55	54,86	2,83	20,87	1			1								0			1	1	1				20,34	20,39
5/11/24 12:00	78,76	52,29	5,50	20,97	1			1								0			1	1	1				19,29	17,65
5/11/24 13:00	78,22	52,99	5,40	19,84	1			1								0			1	1	1				21,41	21,40
5/11/24 14:00	75,73	53,78	5,29	16,66	1			1								0			1	1	1				22,04	22,03
5/11/24 15:00	69,96	53,37	5,05	11,54	1			1								0			1	1	1				20,66	20,61
5/11/24 16:00	66,33	57,58	5,76	2,99	1			1								0			1	1	1				19,83	19,81
5/11/24 17:00	69,95	65,19	4,68	0,07	1			1								0			1	1	1	1			20,89	20,91
5/11/24 18:00	71,50	68,14	3,36	0,00	1			1								0			1	1	1	1			21,39	21,37
5/11/24 19:00	71,06	68,45	2,60	0,00	1			1								0			1	1	1	1			21,26	21,24
5/11/24 20:00	69,57	67,63	1,94	0,00	1			1								0			1	1	1	1			20,71	20,70
5/11/24 21:00	64,49	63,05	1,44	0,00	1			1								0			1	1	1	1			19,16	19,13
5/11/24 22:00	58,68	57,93	0,75	0,00	1			1								0			1	1	1	1			14,40	14,36
5/11/24 23:00	53,92	53,47	0,45	0,00	1			1								0			1	1	1	1			9,87	9,97

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης