



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 5/11/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,57	1,66	0,90	0,01	1				1					0,90	0,90
	01:00	2,37	1,55	0,82	0,01	1									0,83	0,83
	02:00	2,20	1,43	0,77	0,00	1									0,77	0,77
	03:00	2,12	1,37	0,74	0,00	1									0,74	0,74
	04:00	2,11	1,38	0,73	0,01	1									0,74	0,74
	05:00	2,14	1,40	0,74	0,00	1									0,75	0,75
	06:00	2,30	1,52	0,78	0,00	1									0,80	0,80
	07:00	2,54	1,74	0,80	0,00	1									0,89	0,89
	08:00	2,69	1,91	0,78	0,00	1					1				0,94	0,94
	09:00	2,73	1,93	0,80	0,00	1					1				0,96	0,95
	10:00	2,66	1,89	0,75	0,01	1						1			0,93	0,92
	11:00	2,60	1,74	0,86	0,00	1						1			0,91	0,91
	12:00	2,67	1,43	0,89	0,36	1									0,94	0,93
	13:00	2,71	1,36	0,94	0,41	1									0,95	0,95
	14:00	2,82	1,45	0,97	0,40	1									0,97	0,97
	15:00	2,86	1,47	0,98	0,41	1									0,98	0,98
	16:00	3,10	1,71	0,98	0,40	1									0,99	0,99
	17:00	3,59	2,01	0,98	0,60	1						1			0,99	0,99
	18:00	3,84	2,26	0,98	0,60	1						1			0,99	0,99
19:00	3,93	2,35	0,98	0,61	1						1			0,99	0,99	
20:00	3,85	1,94	0,97	0,95	1						1			0,99	0,99	
21:00	3,64	1,78	0,97	0,89	1					1				0,99	0,99	
22:00	3,42	1,65	0,97	0,80	1					1				0,99	0,99	
23:00	2,98	1,51	0,87	0,61	1									0,98	0,98	

Παρατηρήσεις

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης