Πέμπτη, 7 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,590	0,563	0,546	0,549	0,556	0,613	0,611	0,618	0,641	0,657	0,652	0,645	0,627	0,653	0,653	0,707	0,706	0,778	0,848	0,813	0,779	0,717	0,659	0,627	15,81
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 8 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,574	0,554	0,529	0,534	0,540	0,579	0,608	0,595	0,630	0,639	0,622	0,641	0,619	0,613	0,646	0,672	0,728	0,772	0,828	0,796	0,775	0,727	0,674	0,640	15,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 9 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,589	0,565	0,542	0,535	0,545	0,572	0,587	0,565	0,586	0,612	0,661	0,648	0,659	0,630	0,641	0,659	0,723	0,781	0,794	0,796	0,763	0,729	0,658	0,625	15,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 10 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,603	0,574	0,569	0,560	0,574	0,603	0,620	0,579	0,563	0,588	0,673	0,667	0,672	0,649	0,639	0,647	0,730	0,764	0,781	0,777	0,760	0,706	0,663	0,599	15,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 11 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,570	0,563	0,540	0,525	0,533	0,570	0,588	0,587	0,646	0,680	0,641	0,604	0,653	0,669	0,662	0,703	0,754	0,808	0,813	0,811	0,764	0,724	0,685	0,635	15,73
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 12 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,584	0,568	0,555	0,549	0,542	0,578	0,615	0,628	0,640	0,656	0,649	0,672	0,634	0,650	0,701	0,702	0,679	0,761	0,803	0,825	0,791	0,733	0,664	0,621	15,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 13 Νοέμβριος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σερίφου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,577	0,566	0,548	0,537	0,537	0,574	0,602	0,607	0,643	0,668	0,645	0,638	0,643	0,659	0,681	0,703	0,716	0,785	0,808	0,818	0,777	0,729	0,674	0,628	15,76
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISH S16R-PTA)	-																									Βλάβη
G10 (MITSUBISH S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη