

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024	00:00	21,83	14,06	7,76					1		1				8,77	8,75
	01:00	20,02	12,88	7,14					1		1				8,03	8,00
	02:00	19,22	12,48	6,74					1		1				7,69	7,69
	03:00	18,57	13,62	4,94					1		1				7,43	7,42
	04:00	18,71	14,35	4,36					1		1				7,49	7,49
	05:00	19,79	16,04	3,75					1		1				7,88	7,89
	06:00	22,83	20,00	2,83					1	1	1				8,33	8,36
	07:00	25,24	22,09	3,16					1	1	1				9,17	9,15
	08:00	25,05	21,42	3,63			1		1		1				9,19	9,25
	09:00	24,79	20,01	4,78			1		1		1				9,44	9,46
	10:00	24,54	17,98	6,56			1		1		1				9,62	9,64
	11:00	25,01	18,40	6,61		1			1		1				10,00	10,01
	12:00	25,09	18,95	6,15		1			1		1				10,05	10,05
	13:00	25,09	19,74	5,35		1			1		1		1		10,02	10,04
	14:00	25,39	20,77	4,62		1			1		1		1		9,92	9,92
	15:00	26,25	21,73	4,52			1		1		1		1		10,21	10,21
	16:00	29,36	22,76	6,60			1		1		1		1		11,69	11,66
	17:00	34,72	25,78	8,94			1		1	1	1		1		13,35	13,37
	18:00	37,45	28,18	9,27			1		1	1	1		1		13,73	13,73
	19:00	38,09	30,75	7,35		1	1		1	1	1		1		13,73	13,73
	20:00	37,31	29,51	7,80		1	1		1	1	1		1		13,73	13,73
	21:00	34,69	24,33	10,36			1		1	1	1		1		13,61	13,60
	22:00	30,24	21,28	8,96			1		1	1	1		1		11,61	11,55
	23:00	25,76	17,71	8,05					1	1	1		1		10,30	10,33

Η G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ στα 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης