

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΕΡΕΤΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024	00:00	4,63	3,59	1,04				1							1,03	1,10
	01:00	4,20	3,25	0,95				1							0,95	0,95
	02:00	4,06	3,26	0,80				1							0,80	0,80
	03:00	3,95	3,25	0,70				1							0,70	0,70
	04:00	3,94	3,26	0,68				1							0,68	0,68
	05:00	4,25	3,28	0,97				1							0,96	0,99
	06:00	4,92	3,32	1,59				1							1,58	1,60
	07:00	5,59	3,68	1,92				1							1,91	1,92
	08:00	5,68	3,75	1,93				1							1,95	1,93
	09:00	5,78	4,11	1,66				1	1						1,68	1,67
	10:00	5,53	4,33	1,19				1	1						1,19	1,19
	11:00	5,50	4,30	1,20				1	1						1,21	1,17
	12:00	5,42	3,88	1,54				1							1,63	1,68
	13:00	5,50	3,74	1,76				1							1,92	1,91
	14:00	5,45	3,64	1,81				1							1,88	1,88
	15:00	5,55	3,64	1,91				1							1,92	1,92
	16:00	5,92	3,91	2,01				1							2,03	2,04
	17:00	7,22	4,92	2,30				1	1						2,38	2,46
	18:00	8,20	5,83	2,37				1	1						2,44	2,79
	19:00	8,25	5,91	2,34				1	1						2,44	2,82
20:00	7,97	5,72	2,25				1	1						2,44	2,70	
21:00	7,36	5,01	2,34				1	1						2,41	2,51	
22:00	6,46	4,39	2,06				1	1						2,09	2,07	
23:00	5,45	4,26	1,19				1							1,21	1,22	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο στις 07:00.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης