

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη 6/11/2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10		
Η ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	5,53	3,76	1,77			1			1	1,80
	01:00	5,33	3,55	1,77			1			1	1,80
	02:00	5,15	3,38	1,77			1			1	1,80
	03:00	5,13	3,36	1,77			1				1,80
	04:00	5,21	3,44	1,77			1				1,80
	05:00	5,15	3,37	1,77			1				1,80
	06:00	5,13	3,35	1,77			1				1,80
	07:00	5,32	3,55	1,77			1				1,80
	08:00	5,12	3,35	1,77			1				1,80
	09:00	4,85	3,08	1,77			1				1,80
	10:00	5,53	3,75	1,77			1				1,80
	11:00	6,07	4,29	1,77			1			1	1,80
	12:00	5,96	4,18	1,77			1			1	1,80
	13:00	5,56	3,78	1,77			1			1	1,80
	14:00	5,23	3,46	1,77			1				1,80
	15:00	5,54	3,77	1,77			1				1,80
	16:00	5,56	3,80	1,76			1				1,80
	17:00	6,26	4,50	1,76			1			1	1,80
	18:00	6,78	5,01	1,77			1			2	1,80
	19:00	6,54	4,77	1,77			1			2	1,80
	20:00	6,66	4,89	1,77			1			2	1,80
	21:00	6,36	4,59	1,77			1			1	1,80
	22:00	5,91	4,14	1,77			1			1	1,80
	23:00	5,67	3,90	1,77			1			1	1,80

Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα.

Η Α/Γ 3 του ΑΠ βρίσκεται εκτός διαθεσιμότητας

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης