

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024	00:00	15,83	13,83	2,00	1	1							1	2,93	2,98	
	01:00	14,44	12,22	2,22		1							1	3,62	3,74	
	02:00	13,90	10,79	3,11		1							1	4,90	4,92	
	03:00	13,75	10,07	3,68		1							1	4,86	4,86	
	04:00	13,78	10,15	3,63		1							1	4,85	4,85	
	05:00	14,61	11,92	2,69		1								1	5,20	5,20
	06:00	16,68	13,44	3,24		1							1	1	5,71	5,88
	07:00	18,71	14,42	4,29		1							1	1	6,60	6,59
	08:00	18,37	14,52	3,85		1							1	1	6,47	6,10
	09:00	17,62	14,08	3,54		1							1	1	6,21	6,01
	10:00	17,04	13,27	3,77		1							1	1	5,99	5,98
	11:00	17,17	13,36	3,82		1							1	1	5,71	4,89
	12:00	17,40	13,32	4,08					1				1		5,19	5,21
	13:00	17,68	13,34	4,34					1				1		6,21	6,21
	14:00	17,84	13,44	4,40					1				1		6,28	6,27
	15:00	18,58	14,84	3,74					1				1		6,52	6,54
	16:00	20,93	17,56	3,37	1				1						7,22	7,28
	17:00	23,53	20,33	3,20	1				1						8,30	8,32
	18:00	25,11	21,28	3,83	1				1				1		8,85	8,86
	19:00	25,86	20,38	5,48	1				1				1		8,96	9,08
	20:00	25,87	20,65	5,22	1				1				1		8,96	9,09
	21:00	24,36	19,49	4,87	1				1				1		8,59	8,58
	22:00	21,80	17,39	4,41	1				1				1		6,91	6,88
23:00	18,91	14,59	4,32	1				1						5,78	5,81	

Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 02:00. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΨΑΡΩΝ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:30 με 07:00 και από τις 22:30 κι έπειτα. Μερική διακοπή στο διάστημα από 07:00 έως 11:30 λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης