

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 6/11/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,55	1,76	0,78	0,02	1					1				0,90	0,90
	01:00	2,31	1,66	0,64	0,00	1									0,81	0,81
	02:00	2,18	1,51	0,67	0,01	1									0,76	0,76
	03:00	2,14	1,47	0,67	0,00	1									0,75	0,75
	04:00	2,19	1,47	0,72	0,00	1									0,74	0,74
	05:00	2,14	1,40	0,75	0,00	1									0,75	0,75
	06:00	2,36	1,55	0,81	0,00	1									0,82	0,82
	07:00	2,66	1,78	0,88	0,00	1									0,93	0,93
	08:00	2,71	1,84	0,87	0,00	1					1				0,95	0,95
	09:00	2,75	1,94	0,82	0,00	1					1				0,96	0,96
	10:00	2,75	1,63	0,77	0,35	1									0,94	0,94
	11:00	2,63	1,54	0,69	0,40	1									0,92	0,92
	12:00	2,71	1,44	0,87	0,40	1									0,95	0,95
	13:00	2,74	1,41	0,93	0,40	1									0,96	0,96
	14:00	2,84	1,49	0,95	0,40	1									0,97	0,97
	15:00	2,84	1,48	0,96	0,40	1									0,98	0,98
	16:00	3,06	1,68	0,98	0,40	1									0,99	0,99
	17:00	3,63	2,05	0,98	0,60	1						1			0,99	0,99
18:00	3,94	2,36	0,98	0,60	1						1			0,99	0,99	
19:00	4,02	2,43	0,98	0,60	1						1			0,99	0,99	
20:00	3,93	2,35	0,98	0,60	1						1			0,99	0,99	
21:00	3,75	1,97	0,98	0,80	1					1				0,99	0,99	
22:00	3,38	1,79	0,98	0,61	1					1				0,99	0,99	
23:00	2,95	1,57	0,98	0,41	1						1			0,98	0,98	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης