

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2024	00:00	22,02	14,82	7,20					1		1				8,79	8,82
	01:00	20,30	13,46	6,84					1		1				8,11	8,11
	02:00	19,30	13,34	5,97					1		1				7,74	7,75
	03:00	18,74	12,58	6,16					1		1				7,51	7,51
	04:00	18,80	12,88	5,92					1		1				7,51	7,53
	05:00	20,11	13,85	6,27					1		1				8,01	8,03
	06:00	22,94	16,39	6,55					1	1	1				9,07	9,11
	07:00	26,17	18,44	7,73					1	1	1				10,37	10,38
	08:00	26,04	18,77	7,27			1		1		1				10,44	10,43
	09:00	25,47	19,73	5,74			1		1		1				9,99	9,95
	10:00	25,73	19,85	5,87			1		1		1				9,95	9,95
	11:00	25,71	17,87	7,84			1		1		1				10,30	10,28
	12:00	25,47	18,44	7,02		1			1		1				10,19	10,21
	13:00	25,95	20,11	5,85		1			1		1		1		10,36	10,37
	14:00	25,93	20,12	5,81		1			1		1		1		10,37	10,37
	15:00	26,61	21,00	5,61			1		1		1				10,62	10,61
	16:00	29,94	20,60	9,33			1		1		1				11,93	11,95
	17:00	34,63	23,73	10,89			1		1		1				13,44	13,45
	18:00	37,03	26,97	10,06		1	1		1	1	1				13,73	13,73
	19:00	37,26	26,88	10,38		1	1		1	1	1				13,73	13,73
	20:00	36,85	28,95	7,91		1	1		1	1	1				13,73	13,73
	21:00	34,76	28,70	6,05		1	1		1	1	1				13,53	13,50
	22:00	30,50	24,64	5,86			1		1	1	1				10,71	10,63
	23:00	26,58	22,23	4,35			1		1	1	1				6,93	6,84

Η G10 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ στα 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης