

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 7/11/2024	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	5,44	3,67	1,77			1			1	1,80
	01:00	5,39	3,65	1,75			1			1	1,80
	02:00	5,25	3,48	1,77			1			1	1,80
	03:00	5,13	3,36	1,77			1				1,80
	04:00	5,18	3,41	1,77			1				1,80
	05:00	5,06	3,29	1,77			1				1,80
	06:00	5,37	3,60	1,77			1				1,80
	07:00	5,49	3,72	1,77			1				1,80
	08:00	5,68	3,90	1,77			1			1	1,80
	09:00	5,84	4,06	1,77			1			1	1,80
	10:00	6,00	4,23	1,77			1			1	1,80
	11:00	5,72	3,95	1,77			1			1	1,80
	12:00	5,68	3,94	1,74			1			1	1,80
	13:00	5,71	3,94	1,77			1			1	1,80
	14:00	5,42	3,65	1,77			1				1,80
	15:00	5,23	3,47	1,76			1				1,80
	16:00	5,57	3,83	1,74			1			1	1,80
	17:00	5,80	4,06	1,74			1			1	1,80
	18:00	6,10	4,33	1,77			1			1	1,80
	19:00	6,26	4,49	1,77			1			1	1,80
	20:00	6,07	4,30	1,77			1			1	1,80
	21:00	5,63	3,88	1,74			1			1	1,80
	22:00	5,10	3,36	1,74			1				1,80
	23:00	4,96	3,27	1,69			1				1,80

Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα.

Η Α/Γ 3 του ΑΠ βρίσκεται εκτός διαθεσιμότητας

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης