

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2024		
Α Ρ Χ Η	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8			
Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,36	1,12	0,23	1	1						0,25	0,24	
	01:00	1,33	1,32	0,01	1	1						0,02	0,21	
	02:00	1,36	1,36	0,00	1	1						0,00	0,24	
	03:00	1,38	1,38	0,01	1	1						0,00	0,26	
	04:00	1,35	1,34	0,01	1	1						0,00	0,23	
	05:00	1,35	1,34	0,01	1	1						0,00	0,23	
	06:00	1,37	1,20	0,18	1	1						0,19	0,25	
	07:00	1,39	1,13	0,25	1	1						0,26	0,27	
	08:00	1,50	1,13	0,37	1	1						0,37	0,37	
	09:00	1,58	1,13	0,45	1	1						0,46	0,46	
	10:00	1,62	1,12	0,50	1	1						0,50	0,50	
	11:00	1,61	1,12	0,49	1	1						0,49	0,50	
	12:00	1,62	1,12	0,50	1	1						0,51	0,51	
	13:00	1,62	1,13	0,49	1	1						0,49	0,49	
	14:00	1,49	1,11	0,38	1	1						0,39	0,38	
	15:00	1,51	1,13	0,38	1	1						0,39	0,39	
	16:00	1,71	1,15	0,56	1	1						0,56	0,57	
	17:00	1,96	1,28	0,68	1	1						0,68	0,68	
	18:00	2,07	1,36	0,71	1	1						0,73	0,73	
	19:00	2,02	1,34	0,68	1	1						0,71	0,70	
20:00	1,95	1,31	0,65	1	1						0,69	0,69		
21:00	1,86	1,25	0,60	1	1						0,66	0,65		
22:00	1,72	1,19	0,53	1	1						0,60	0,59		
23:00	1,60	1,18	0,42	1	1						0,49	0,48		

Το διάστημα 01:00 με 06:00 παρουσιάστηκαν διαταραχές στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης