

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000		
Ρ	Θ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2024		00:00	10,33	7,28	3,05				1	1		3,63
		01:00	9,50	6,68	2,82				1	1		3,19
		02:00	9,07	6,56	2,51				1	1		2,77
		03:00	8,88	6,36	2,53				1	1		2,58
		04:00	8,92	6,44	2,48				1	1		2,61
		05:00	9,36	6,48	2,88				1	1		3,04
		06:00	10,01	6,80	3,21				1	1		3,47
		07:00	11,18	7,75	3,43				1	1		3,91
		08:00	11,00	7,34	3,65				1	1		3,85
		09:00	10,80	7,09	3,71				1	1		3,79
		10:00	10,49	6,94	3,54				1	1		3,68
		11:00	10,48	6,93	3,55				1	1		3,66
		12:00	10,50	6,94	3,56				1	1		3,67
		13:00	10,72	7,45	3,27				1	1		3,75
		14:00	11,04	7,62	3,42				1	1		3,86
		15:00	11,65	8,15	3,50				1	1		4,07
		16:00	13,01	9,14	3,87			1			1	4,05
		17:00	14,79	10,35	4,43	1		1				5,01
		18:00	15,83	10,97	4,87	1		1				5,54
		19:00	15,92	11,56	4,36	1		1				5,58
		20:00	15,68	11,93	3,75	1		1				5,49
		21:00	14,82	12,05	2,77	1		1				5,20
		22:00	13,37	11,50	1,87	1		1				4,69
		23:00	11,89	9,68	2,21	1		1				3,64

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης