

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2024	00:00	1,51	1,11	0,39			1										0,39	0,39
	01:00	1,55	1,12	0,44			1										0,44	0,43
	02:00	1,50	1,12	0,39			1										0,39	0,39
	03:00	1,46	1,12	0,34			1										0,34	0,34
	04:00	1,44	1,12	0,32			1										0,32	0,32
	05:00	1,45	1,12	0,33			1										0,33	0,33
	06:00	1,51	1,10	0,41			1										0,41	0,40
	07:00	1,43	1,13	0,30			1										0,30	0,30
	08:00	1,56	1,11	0,44			1										0,45	0,45
	09:00	1,40	1,13	0,27			1										0,27	0,28
	10:00	1,41	1,12	0,29			1										0,29	0,28
	11:00	1,36	1,26	0,11			1										0,11	0,09
	12:00	1,49	1,13	0,36			1										0,36	0,37
	13:00	1,54	1,14	0,41			1										0,40	0,42
	14:00	1,58	1,12	0,46			1										0,46	0,47
	15:00	1,55	1,13	0,42			1										0,42	0,44
	16:00	1,64	1,13	0,51			1										0,51	0,51
	17:00	1,83	1,21	0,62			1										0,62	0,63
	18:00	1,95	1,27	0,68			1										0,68	0,68
	19:00	1,88	1,22	0,66			1										0,66	0,66
20:00	1,86	1,21	0,65			1										0,65	0,65	
21:00	1,76	1,15	0,60			1										0,61	0,61	
22:00	1,62	1,13	0,49			1										0,49	0,50	
23:00	1,48	1,11	0,37			1										0,37	0,36	

Το ΑΠ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 15:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης