



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 7/11/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,55	1,65	0,89	0,01	1									0,90	0,90
	01:00	2,33	1,52	0,80	0,00	1									0,82	0,82
	02:00	2,18	1,42	0,76	0,00	1									0,77	0,77
	03:00	2,11	1,38	0,74	0,00	1									0,74	0,74
	04:00	2,11	1,37	0,74	0,00	1									0,74	0,74
	05:00	2,17	1,41	0,75	0,00	1									0,76	0,76
	06:00	2,37	1,55	0,82	0,00	1									0,83	0,83
	07:00	2,66	1,74	0,91	0,00	1									0,93	0,93
	08:00	2,76	1,82	0,92	0,02	1									0,96	0,96
	09:00	2,82	1,83	0,97	0,02	1					1				0,98	0,98
	10:00	2,79	1,84	0,95	0,00	1					1				0,97	0,95
	11:00	2,77	1,84	0,94	0,00	1					1				0,96	0,96
	12:00	2,75	1,80	0,94	0,00	1					1				0,96	0,96
	13:00	2,78	1,84	0,95	0,00	1					1				0,97	0,97
	14:00	2,83	1,87	0,96	0,00	1					1				0,98	0,98
	15:00	2,97	1,99	0,97	0,00	1					1				0,98	0,98
	16:00	3,18	2,20	0,97	0,01	1					1				0,99	0,99
	17:00	3,68	2,69	0,98	0,01	1					1	1			0,99	0,99
	18:00	4,09	3,18	0,91	0,00	1					1	1	1		0,99	0,99
	19:00	4,17	3,31	0,85	0,00	1						1	1		0,99	0,99
20:00	4,07	3,28	0,79	0,00	1						1	1		0,99	0,99	
21:00	3,77	3,02	0,74	0,00	1						1	1		0,99	0,99	
22:00	3,52	2,79	0,73	0,00	1						1	1		0,99	0,99	
23:00	0,00	-0,72	0,72	0,00	1						1			0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης