

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024	00:00	2,91	2,81	0,11		1				0,76	0,79
	01:00	2,82	2,70	0,13		1				0,76	0,77
	02:00	2,71	2,50	0,22		1				0,74	0,74
	03:00	2,72	2,57	0,15		1				0,74	0,74
	04:00	2,72	2,53	0,19		1				0,74	0,74
	05:00	2,77	2,60	0,17		1				0,75	0,75
	06:00	2,88	2,69	0,20		1				0,76	0,79
	07:00	2,94	2,74	0,20		1				0,76	0,80
	08:00	3,07	2,78	0,29		1				0,76	0,83
	09:00	3,10	2,78	0,33		1			1	0,42	0,54
	10:00	3,13	2,71	0,42		1			1	0,51	0,32
	11:00	3,22	2,92	0,30	1	1				0,38	0,39
	12:00	3,42	3,42	0,00	1	1				0,00	0,09
	13:00	3,76	3,27	0,48	1	1				0,53	0,51
	14:00	3,66	2,73	0,93		1				0,95	0,87
	15:00	3,61	2,68	0,93		1				0,94	0,85
	16:00	3,68	2,79	0,88		1				0,91	0,58
	17:00	4,07	3,17	0,90	1	1				0,93	0,93
	18:00	4,16	3,30	0,86	1	1				0,90	0,71
	19:00	4,00	3,07	0,93		1				0,95	0,95
	20:00	3,87	2,95	0,92		1				0,94	0,92
	21:00	3,57	2,65	0,92		1				0,95	0,84
	22:00	3,35	2,45	0,90		1				0,95	0,79
	23:00	3,12	2,26	0,86		1				0,92	0,73

Το ΑΠ Άγιος Ιωάννης βρισκόταν εκτός επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 09:30 με 10:30 πραγματοποιήθηκε πλούσιμο υπερπληρωτών της G2. Στα διαστήματα 11:00 με 13:00 και 17:00 με 18:00 η G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης