

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2024	00:00	22,87	19,52	3,35			1		1		1				6,05	6,25
	01:00	20,60	16,99	3,61			1		1		1				5,41	5,39
	02:00	19,47	15,70	3,78			1		1		1				5,08	5,08
	03:00	18,79	15,94	2,85			1		1		1				4,41	4,40
	04:00	18,71	15,92	2,79			1		1		1				4,26	4,25
	05:00	19,25	15,27	3,99					1		1				6,80	6,96
	06:00	20,65	17,38	3,27					1	1	1				6,63	6,59
	07:00	21,87	17,90	3,97					1	1	1				7,36	7,36
	08:00	22,05	19,31	2,73					1	1	1				7,52	7,50
	09:00	21,92	19,23	2,68					1	1	1				7,37	7,39
	10:00	21,52	16,76	4,76					1	1	1				7,10	7,14
	11:00	21,15	14,65	6,49					1		1				8,20	8,17
	12:00	21,03	14,96	6,07					1		1				8,43	8,43
	13:00	21,50	16,47	5,03					1		1				8,58	8,60
	14:00	21,22	16,83	4,39					1	1	1				7,72	7,72
	15:00	22,30	17,72	4,58					1	1	1				8,37	8,44
	16:00	25,41	20,49	4,91					1	1	1				10,01	10,05
	17:00	30,75	23,56	7,20			1		1	1	1				10,82	10,87
	18:00	33,36	25,57	7,79			1		1	1	1				13,27	13,29
	19:00	33,72	28,03	5,69			1		1	1	1				13,19	13,18
	20:00	33,26	27,70	5,56			1		1	1	1				12,34	12,31
	21:00	31,17	24,67	6,50			1		1	1	1				10,98	10,90
	22:00	27,95	22,55	5,40			1		1	1	1				8,41	8,33
	23:00	25,01	21,09	3,93			1		1		1				6,61	6,80

Η G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης