

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2024	00:00	22,15	18,29	3,86			1		1		1				6,41	6,36
	01:00	20,66	16,58	4,08			1		1		1				6,52	6,52
	02:00	19,58	16,12	3,46			1		1		1				5,66	5,66
	03:00	19,10	16,07	3,02			1		1		1				5,11	5,11
	04:00	18,96	14,52	4,44					1		1				6,62	6,65
	05:00	19,61	14,32	5,29					1		1				7,83	7,84
	06:00	21,47	15,47	5,99					1		1				8,48	8,50
	07:00	23,05	18,91	4,13					1	1	1				7,93	7,76
	08:00	22,71	20,68	2,02			1		1	1	1				2,75	5,47
	09:00	23,85	17,75	6,09			1		1		1			1	8,48	8,86
	10:00	23,70	15,72	7,99		1			1		1				9,42	9,46
	11:00	24,04	15,21	8,83		1			1		1				9,60	9,61
	12:00	24,83	16,15	8,68		1			1		1				9,91	9,92
	13:00	25,82	16,94	8,88					1		1			1	10,31	10,32
	14:00	25,80	17,01	8,79					1	1	1				10,33	10,32
	15:00	26,79	17,29	9,50					1	1	1				10,69	10,71
	16:00	30,14	19,36	10,79					1	1	1				11,99	12,02
	17:00	35,28	23,08	12,20			1		1	1	1				13,53	13,55
	18:00	37,61	25,84	11,77			1		1	1	1				13,73	13,73
	19:00	37,82	27,72	10,10			1		1	1	1				13,73	13,73
	20:00	36,34	26,49	9,86			1		1	1	1				13,73	13,73
	21:00	33,57	24,84	8,73			1		1	1	1				13,27	13,24
	22:00	29,64	22,55	7,09			1		1	1	1				9,93	9,83
	23:00	26,39	18,01	8,38			1		1		1				9,79	9,91

Η G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Στο διάστημα 08:00 με 09:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης