

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024	00:00	23,19	15,64	7,55					1		1				9,19	9,23
	01:00	21,24	13,92	7,32					1		1				8,50	8,48
	02:00	20,11	13,27	6,85					1		1				8,06	8,05
	03:00	19,50	12,95	6,56					1		1				7,83	7,83
	04:00	19,19	12,69	6,50					1		1				7,72	7,70
	05:00	19,64	13,04	6,60					1		1				7,92	7,92
	06:00	21,01	13,82	7,19					1		1				8,43	8,44
	07:00	22,22	14,60	7,62					1		1				8,86	8,90
	08:00	23,54	18,66	4,89			1		1		1		1		6,15	8,12
	09:00	24,73	16,68	8,05			1		1		1				9,91	9,93
	10:00	25,13	16,92	8,21		1			1		1				10,08	10,05
	11:00	25,92	22,73	3,18		1			1	1	1		1		4,73	8,96
	12:00	25,79	19,54	6,25		1			1		1			1	9,39	10,35
	13:00	25,39	19,35	6,04		1			1		1				10,29	10,30
	14:00	25,12	17,65	7,46		1			1		1				10,17	10,19
	15:00	26,18	18,38	7,80					1	1	1				10,52	10,57
	16:00	29,33	22,23	7,10					1	1	1				11,11	11,03
	17:00	35,02	25,31	9,71			1		1	1	1				12,49	13,25
	18:00	37,60	26,74	10,87			1		1	1	1				12,69	13,73
	19:00	37,81	27,31	10,50			1		1	1	1				12,69	13,73
	20:00	36,79	25,96	10,83			1		1	1	1				12,69	13,73
	21:00	34,49	23,65	10,84			1		1	1	1				12,69	13,59
	22:00	29,96	19,89	10,07			1		1		1				12,11	12,09
	23:00	26,07	17,16	8,91			1		1		1				10,52	10,50

Η G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Στα διαστήματα 07:30 με 08:30 και 11:30 με 12:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης