

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 10/11/2024	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	4,00	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	3,41	2,51	0,90			1				0,92
	01:00	3,25	2,66	0,59			1				0,60
	02:00	3,12	2,53	0,59			1				0,60
	03:00	3,04	2,45	0,59			1				0,60
	04:00	3,00	2,41	0,59			1				0,60
	05:00	2,97	2,38	0,59			1				0,60
	06:00	3,06	2,47	0,59			1				0,60
	07:00	3,11	3,10	0,01			1				0,01
	08:00	3,13	3,13	0,00			1				0,00
	09:00	3,42	3,36	0,06			1				0,06
	10:00	3,49	2,93	0,56			1				0,60
	11:00	3,59	3,02	0,56			1				0,60
	12:00	3,59	3,01	0,58			1				0,60
	13:00	3,54	2,96	0,58			1				0,60
	14:00	3,33	2,75	0,58			1				0,60
	15:00	3,49	2,91	0,58			1				0,60
	16:00	3,69	3,12	0,57			1				0,60
	17:00	4,17	3,42	0,75			1				0,84
	18:00	4,45	3,33	1,12			1				1,20
	19:00	4,50	3,39	1,10			1				1,20
	20:00	4,47	3,33	1,14			1				1,20
	21:00	4,35	3,18	1,16			1				1,20
	22:00	4,81	3,33	1,47			1				1,60
	23:00	5,12	3,52	1,60			1				1,80
<p>Παρατηρήσεις: Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα.</p> <p>Η Α/Γ 3 του ΑΠ βρίσκεται εκτός διαθεσιμότητας</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης</p>											