

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2024	00:00	10,54	8,68	1,86			1		1		3,08
	01:00	9,75	7,85	1,89				1	1		3,38
	02:00	9,33	7,28	2,04				1	1		3,02
	03:00	9,15	6,98	2,17				1	1		2,84
	04:00	9,10	6,52	2,58				1	1		2,78
	05:00	9,56	6,53	3,04				1	1		3,21
	06:00	10,34	7,07	3,27				1	1		3,61
	07:00	11,32	7,91	3,41				1	1		3,96
	08:00	10,87	7,64	3,23				1	1		3,80
	09:00	10,59	7,91	2,68				1	1		3,71
	10:00	10,13	8,12	2,01				1	1		3,55
	11:00	10,15	7,67	2,48				1	1		3,54
	12:00	10,37	7,31	3,06				1	1		3,62
	13:00	10,83	7,61	3,22				1	1		3,79
	14:00	11,10	7,86	3,24				1	1		3,88
	15:00	11,71	8,20	3,51				1	1		4,06
	16:00	13,05	9,60	3,46				1	1		4,25
	17:00	15,21	11,36	3,85			1	1	1		4,69
	18:00	16,42	11,99	4,44			1	1	1		5,74
	19:00	16,44	12,32	4,12			1	1	1		5,75
	20:00	15,92	12,40	3,52			1	1	1		5,46
	21:00	14,92	12,46	2,46			1	1	1		4,51
	22:00	13,69	11,15	2,54			1	1	1		3,27
	23:00	12,21	10,23	1,98			1	1	1		2,68

Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ και το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίασαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 23:00 με 00:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης