

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000			
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2024		00:00	10,86	8,12	2,74				1	1		3,00	
		01:00	10,15	6,80	3,35				1	1		3,55	
		02:00	9,59	6,63	2,96				1	1		3,28	
		03:00	9,32	6,68	2,64				1	1		3,02	
		04:00	9,19	6,54	2,65				1	1		2,89	
		05:00	9,60	6,73	2,87				1	1		3,26	
		06:00	9,92	6,90	3,02				1	1		3,47	
		07:00	10,51	7,48	3,03				1	1		3,67	
		08:00	10,61	7,14	3,47				1	1		3,71	
		09:00	11,03	7,66	3,37				1	1		3,86	
		10:00	10,95	7,73	3,22				1	1		3,83	
		11:00	11,01	8,52	2,49				1	1		3,73	
		12:00	10,91	7,65	3,26	1					1		3,63
		13:00	11,53	8,29	3,24	1					1		4,02
		14:00	11,58	8,32	3,26	1					1		4,05
		15:00	12,32	9,46	2,86	1					1		4,31
		16:00	13,56	9,68	3,88	1					1		4,73
		17:00	15,68	11,42	4,26	1				1	1		5,41
		18:00	16,61	13,30	3,31	1				1	1		5,81
		19:00	16,41	13,39	3,02	1				1	1		5,75
		20:00	15,78	13,24	2,54	1				1	1		5,37
		21:00	14,64	12,12	2,52	1				1	1		4,25
		22:00	12,43	10,90	1,53	1				1			2,09
		23:00	11,67	9,28	2,39	1				1			3,25

Μερική διακοπή στις 22:30 λόγω βλάβης της μονάδας G12. Η μονάδα G13 παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα και εντάσσεται τελευταία.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης