

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας							Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024	00:00	10,60	7,55	3,05			1	1			3,34
	01:00	9,76	7,45	2,31			1	1			2,50
	02:00	9,38	7,26	2,12			1	1			2,10
	03:00	9,09	7,22	1,87			1	1			1,81
	04:00	8,94	7,16	1,78			1	1			1,65
	05:00	9,15	7,26	1,89			1	1			1,86
	06:00	9,20	7,22	1,98			1	1			1,92
	07:00	9,79	7,53	2,26			1	1			2,49
	08:00	10,28	7,67	2,61			1	1			2,99
	09:00	10,36	7,72	2,64			1	1			3,09
	10:00	10,80	7,85	2,95			1	1			3,49
	11:00	11,07	7,85	3,22			1	1			3,78
	12:00	11,19	7,62	3,57			1	1			3,87
	13:00	11,61	7,78	3,83			1	1			4,07
	14:00	11,69	7,62	4,07			1	1			4,09
	15:00	11,87	7,78	4,09			1	1			4,15
	16:00	12,64	8,31	4,33			1	1			4,42
	17:00	14,87	9,81	5,06			1	1			5,19
	18:00	16,06	10,67	5,39			1	1			5,62
	19:00	16,15	10,77	5,37			1	1			5,65
	20:00	15,80	10,48	5,32			1	1			5,53
	21:00	14,68	9,75	4,93			1	1			5,14
	22:00	13,27	8,90	4,37			1	1			4,66
	23:00	11,76	7,92	3,84			1	1			4,12

Η μονάδα G13 παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα και εντάσσεται τελευταία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης