

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200		
Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2024	00:00	17,08	14,41	2,67		1		1						3,90	3,87
	01:00	15,46	12,82	2,63				1				1		4,60	4,66
	02:00	14,76	12,09	2,67				1				1		5,09	5,08
	03:00	14,47	11,37	3,10				1				1		4,83	4,82
	04:00	14,65	10,89	3,76				1				1		4,97	5,00
	05:00	15,43	11,38	4,05				1				1		5,34	5,38
	06:00	17,61	13,45	4,16				1				1		6,19	6,22
	07:00	19,07	14,96	4,12				1				1		6,77	6,75
	08:00	18,22	14,11	4,11				1				1		6,46	6,46
	09:00	17,40	13,48	3,92				1				1		6,12	6,12
	10:00	16,88	12,56	4,32				1				1		5,63	6,13
	11:00	16,79	12,44	4,34				1				1		5,61	6,10
	12:00	17,39	13,27	4,11				1				1		5,81	6,32
	13:00	18,13	14,53	3,60				1				1		6,08	6,57
	14:00	17,88	14,48	3,40				1				1		5,99	6,48
	15:00	18,33	15,31	3,02				1				1		6,15	6,59
	16:00	20,89	18,96	1,92		1		1						7,33	7,33
	17:00	23,45	21,93	1,52		1		1						8,28	8,30
	18:00	24,87	23,29	1,58		1		1				1		8,81	8,81
	19:00	24,90	23,11	1,79		1		1				1		8,82	8,82
	20:00	24,51	22,26	2,24		1		1				1		8,67	8,66
	21:00	22,84	21,17	1,67		1		1				1		7,43	7,41
	22:00	20,80	19,15	1,65		1		1				1		5,45	5,43
23:00	19,03	15,93	3,10		1		1						5,57	5,06	

Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 04:00 έως 06:45 και από τις 21:00. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως 15:10. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης