

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	14,476	14,476	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200			
ΕΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024	00:00	17,07	12,31	4,76				1				1		6,15	6,05	
	01:00	15,74	11,09	4,65				1				1		5,59	5,54	
	02:00	14,58	10,11	4,47				1				1		4,92	4,85	
	03:00	13,97	9,77	4,20				1						4,74	4,68	
	04:00	13,88	9,73	4,15				1						4,89	4,79	
	05:00	14,28	9,84	4,44				1						4,98	4,91	
	06:00	15,23	10,58	4,65				1						5,30	5,23	
	07:00	15,82	11,20	4,62				1					1		5,54	5,45
	08:00	16,67	11,78	4,90				1					1		5,86	5,78
	09:00	16,51	11,65	4,86				1					1		5,83	5,75
	10:00	16,64	11,78	4,86				1					1		5,85	5,77
	11:00	16,53	11,88	4,64				1					1		5,85	5,76
	12:00	16,90	11,89	5,01				1					1		5,95	5,86
	13:00	17,53	12,21	5,32				1					1		6,14	6,06
	14:00	17,16	12,11	5,05				1					1		6,01	5,93
	15:00	18,02	13,15	4,87				1					1		6,35	6,26
	16:00	20,14	14,70	5,44				1							6,94	6,82
	17:00	21,22	15,73	5,49				1							7,36	7,10
	18:00	24,07	18,82	5,24	1			1					1		8,42	8,41
	19:00	24,27	19,35	4,92	1			1					1		8,55	8,48
	20:00	24,50	19,98	4,52	1			1					1		8,60	8,56
	21:00	22,88	18,39	4,49	1			1					1		7,76	7,66
	22:00	21,08	16,65	4,43	1			1					1		5,98	5,86
23:00	18,96	15,40	3,56	1			1							6,13	6,09	

Μερική διακοπή στις 17:45 λόγω βλάβης της μονάδας G2. Τα ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ και ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης