



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 8/11/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,66	1,97	0,69	0,00	1					1				0,93	0,93
	01:00	2,41	1,83	0,57	0,01	1									0,85	0,84
	02:00	2,23	1,67	0,56	0,00	1									0,78	0,78
	03:00	2,17	1,62	0,54	0,01	1									0,76	0,76
	04:00	2,15	1,58	0,56	0,01	1									0,75	0,75
	05:00	2,15	1,59	0,54	0,01	1									0,75	0,75
	06:00	2,38	1,73	0,65	0,01	1									0,83	0,83
	07:00	2,68	1,99	0,69	0,00	1						1			0,94	0,94
	08:00	2,70	1,94	0,75	0,01	1						1			0,95	0,95
	09:00	2,65	1,99	0,65	0,00	1						1			0,93	0,93
	10:00	2,62	1,97	0,64	0,01	1					1				0,92	0,92
	11:00	2,69	1,99	0,69	0,01	1					1				0,94	0,94
	12:00	2,69	1,92	0,75	0,01	1					1				0,94	0,94
	13:00	2,73	1,91	0,82	0,01	1					1				0,95	0,95
	14:00	2,79	2,03	0,75	0,01	1					1				0,97	0,97
	15:00	2,90	2,10	0,78	0,01	1					1				0,98	0,98
	16:00	3,16	2,33	0,82	0,01	1					1				0,99	0,99
	17:00	3,77	2,94	0,82	0,01	1					1	1			0,99	0,99
18:00	4,01	3,22	0,78	0,01	1					1	1			0,99	0,99	
19:00	3,92	3,15	0,76	0,01	1					1	1			0,99	0,99	
20:00	3,71	2,94	0,76	0,01	1					1	1			0,99	0,99	
21:00	3,47	2,75	0,72	0,00	1					1	1			0,99	0,99	
22:00	3,24	2,59	0,64	0,01	1						1			0,99	0,99	
23:00	3,07	2,44	0,63	0,01	1						1			0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης