

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 9/11/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,77	2,06	0,71	0,00	1					1				0,96	0,96
	01:00	2,50	1,86	0,64	0,00	1									0,88	0,88
	02:00	2,29	1,69	0,60	0,00	1									0,80	0,80
	03:00	2,24	1,61	0,62	0,00	1									0,78	0,78
	04:00	2,19	1,57	0,62	0,00	1									0,76	0,76
	05:00	2,22	1,61	0,60	0,01	1									0,77	0,78
	06:00	2,31	1,68	0,63	0,00	1									0,81	0,81
	07:00	2,42	1,83	0,59	0,00	1									0,84	0,84
	08:00	2,65	2,07	0,58	0,00	1					1				0,92	0,92
	09:00	2,76	2,20	0,56	0,00	1					1				0,96	0,96
	10:00	2,79	2,20	0,59	0,00	1					1				0,97	0,97
	11:00	2,79	2,16	0,63	0,00	1					1				0,97	0,97
	12:00	2,74	2,09	0,66	0,00	1					1				0,96	0,96
	13:00	2,74	2,08	0,65	0,00	1					1				0,95	0,95
	14:00	2,88	2,22	0,66	0,00	1					1				0,98	0,98
	15:00	2,98	2,20	0,78	0,00	1					1				0,99	0,99
	16:00	3,20	2,36	0,83	0,00	1						1			0,99	0,99
	17:00	3,76	2,95	0,81	0,00	1						1	1		0,99	0,99
18:00	4,15	3,41	0,74	0,00	1						1	1		0,99	0,99	
19:00	4,02	3,42	0,61	0,00	1						1	1		0,99	0,99	
20:00	3,91	3,34	0,57	0,00	1						1	1		0,99	0,99	
21:00	3,64	3,08	0,56	0,00	1						1	1		0,99	0,99	
22:00	3,36	2,75	0,61	0,00	1						1	1		0,99	0,99	
23:00	3,04	2,41	0,63	0,00	1						1			0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης